

控制编号:Q/YZJ/C02

检 测 报 告

第 1 页,共 5 页

样品编号:YZ230712WL10

样品类别:管网水

受检单位:扬中金州水务有限公司

扬中金州水务有限公司化验中心

地址:扬中市三茅镇兴华村团结三组

邮编:212200

电话(0511)88395918

传真(0511)88395918



检测报告

样品编号: YZ230712WL10

第2页,共5页

样品名称:管网水

样品性状:无色透明

检验性质:自检

采样单位:扬中金州水务有限公司化验中心

采样地点:联镇新村孙庆国家

采样日期:2023.07.12

检测日期:2023.07.12

报告日期:2023.07.18

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023

检测结论: 该样品检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 要求

编制人: 李慧娟

编制日期: 2023.7.18

审核人: 秦燕

审核日期: 2023.7.18

签发人: 陈如

签发日期: 2023.7.18



扬中金州水务有限公司化验中心

检测报告

样品编号: YZ230712WL10

第3页,共5页

检测结果:		标准限值		
检测项目名称	检测结果	单位	(GB5749-2022)	检测依据
1 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2023(5.1)
2 菌落总数	12	CFU/mL	100	GB/T5750.12-2023(4.1)
3 砷	<0.001	mg/L	0.01	GB/T5750.6-2023(9.1)
4 镉	<0.0005	mg/L	0.005	GB/T5750.6-2023(12.1)
5 铅	<0.005	mg/L	0.01	GB/T5750.6-2023(14.1)
6 汞	<0.0001	mg/L	0.001	GB/T5750.6-2023(11.1)
7 色度(铂钴色度单位)	<5		15	GB/T5750.4-2023(4.1)
8 浑浊度	0.12	NTU	1	GB/T5750.4-2023(5.1)
9 臭和味	无		无异臭、异味	GB/T5750.4-2023(6.1)
10 肉眼可见物	无		无	GB/T5750.4-2023(7.1)
11 铝	0.056	mg/L	0.2	GB/T5750.6-2023(4.1)
12 铁	<0.1	mg/L	0.3	GB/T5750.6-2023(5.1)
13 锰	<0.05	mg/L	0.1	GB/T5750.6-2023(6.1)
14 铜	<0.05	mg/L	1.0	GB/T5750.6-2023(7.1)
15 锌	<0.05	mg/L	1.0	GB/T5750.6-2023(8.1)

扬中金州水务有限公司化验中心

检测报告

样品编号: YZ230712WL10

第 4 页,共 5 页

检测结果:			标准限值	
检测项目名称	检测结果	单位	(GB5749-2022)	检测依据
16 氯化物	19.8	mg/L	250	GB/T5750.5-2023(5.1)
17 总硬度(以 CaCO ₃ 计)	126	mg/L	450	GB/T5750.4-2023(10.1)
18 pH	7.76		不小于 6.5 且不大于 8.5	GB/T5750.4-2023(8.1)
19 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	1.31	mg/L	3	GB/T5750.7-2023(4.1)
20 游离氯	0.3	mg/L	0.3~2(出厂水); ≥0.05(管网末梢水)	GB/T5750.11-2023(4.2)
21 氨(以 N 计)	<0.025	mg/L	0.5	GB/T5750.5-2023(11.3)
以下空白				

说 明

- 1、本报告不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(多页加盖骑缝章)。
- 3、本报告只对送检样品的检测结果负责。
- 4、本报告未经同意不得用于产品标签、广告及宣传。
- 5、本报告未经本中心同意不得部分复制;经同意复制的复制应由本中心加盖公章确认。
- 6、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本中心,逾期不予受理。