

扬中金州水务有限公司管网水水质公示

2023 年 07 月 17 日

水 样 点 结 果 项 目	单 位	宜禾 制衣 (1)	东升 电气(2)	污水厂 (3)	二墩港 汽渡(4)	三跃供 水站(5)	中医院 (6)	国税局 (7)	浩云湾 (8)
余氯	mg/L	0.4	0.4	0.2	0.6	0.5	0.5	0.3	0.1
浊度	度	0.33	0.34	0.39	0.22	0.24	0.23	0.35	0.39
细菌总数	CFU/mL	9	8	15	0	3	2	10	16
总大肠菌群	CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
高锰酸盐指数	mg/L	1.20	1.20	1.24	1.19	1.20	1.21	1.23	1.25
色度	度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
臭和味	/	0	0	0	0	0	0	0	0
备注									

