

扬中金州水务有限公司管网水水质公示

2023 年 07 月 10 日

项 目	水 样 点 结 果 单 位	新 坝	丰 裕	兴 隆	长 旺	永 胜	八 桥	西 来
		水 厂 (1)	水 厂 (2)	泵 站 (3)	水 厂 (4)	水 厂 (5)	水 厂 (6)	水 厂 (7)
余氯	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.1
浊度	度	0.35	0.30	0.29	0.24	0.22	0.36	0.39
细菌总数	CFU/mL	11	6	7	4	3	11	13
总大肠菌群	CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0
高锰酸盐指数	mg/L	1.42	1.37	1.33	1.41	1.46	1.33	1.45
色度	度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
臭和味	/	0	0	0	0	0	0	0
备注								

