

## 扬中金州水务出厂水周报

检测日期 检测项目	09月 25日	09月 26日	09月 27日	09月 28日	09月29 日	09月 30 日	10月 01 日	GB5749-2022限值	单位
浊度	0.11	0.06	0.06	0.06	0.03	0.05	0.08	1	NTU
色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15	度
臭和味	0	0	0	0	0	0	0	无异臭、异味	/
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	/
高锰酸盐指数	1.07	1.05	1.08	1.05	1.07	1.13	1.04	3	mg/L
游离氯	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	≥0.3 出厂水中限值为2 管网末梢水≥0.05	mg/L
菌落总数	0	0	0	0	0	0	0	100	CFU/mL
总大肠菌群	0	0	0	0	0	0	0	不得检出	MPN/100mL

