

## 扬中金州水务出厂水周报

检测日期 检测项目	10月 23日	10月 24日	10月 25日	10月 26日	10月27 日	10月 28 日	10月 29 日	GB5749-2022限值	单位
浊度	0.23	0.19	0.19	0.18	0.1	0.15	0.08	1	NTU
色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15	度
臭和味	0	0	0	0	0	0	0	无异臭、异味	/
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	/
高锰酸盐指数	1.09	1.11	1.12	1.15	1.13	1.05	1.09	3	mg/L
游离氯	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	≥0.3 出厂水中限值为2 管网末梢水≥0.05	mg/L
菌落总数	0	0	0	0	0	0	0	100	CFU/mL
总大肠菌群	0	0	0	0	0	0	0	不得检出	MPN/100mL



扬中金州水务有限公司