

控制编号:Q/YZJ/C01

检 测 报 告

第 1 页,共 5 页

样品编号:YZ231023CC

样品类别:出厂水

受检单位:扬中金州水务有限公司

扬中金州水务有限公司化验中心

地址:扬中市三茅镇兴华村团结三组

邮编:212200

电话(0511)88395918

传真(0511)88395918

检测报告

样品编号: YZ231023CC

第2页,共5页

样品名称:出厂水

样品性状:无色透明

检验性质:自检

采样单位:扬中金州水务有限公司化验中心

采样地点:扬中金州水务有限公司送水泵房

采样日期:2023.10.23

检测日期:2023.10.23

报告日期:2023.11.06

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023

检测结论: 该样品检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 要求

编制人: 李慧娟

编制日期: 2023.11.6

审核人: 秦燕

审核日期: 2023.11.6 检测机构公章

签发人: 苏敏

签发日期: 2023.11.6



扬中金州水务有限公司化验中心

检测报告

样品编号: YZ231023CC

第 3 页,共 5 页

检测结果:		标准限值			检测依据
检测项目名称	检测结果	单位	(GB5749-2022)		
1 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2023(5.1)	
2 菌落总数	0	CFU/mL	100	GB/T5750.12-2023(4.1)	
3 砷	<0.001	mg/L	0.01	GB/T5750.6-2023(9.1)	
4 镉	<0.0005	mg/L	0.005	GB/T5750.6-2023(12.1)	
5 铬	<0.004	mg/L	0.05	GB/T5750.6-2023(13.1)	
6 铅	<0.005	mg/L	0.01	GB/T5750.6-2023(14.1)	
7 汞	<0.0001	mg/L	0.001	GB/T5750.6-2023(11.1)	
8 硒	<0.001	mg/L	0.01	GB/T5750.6-2023(10.1)	
9 氰化物	<0.002	mg/L	0.05	GB/T5750.5-2023(7.1)	
10 氟化物	0.35	mg/L	1.0	GB/T5750.5-2023(6.1)	
11 硝酸盐(以 N 计)	2.24	mg/L	10	GB/T5750.5-2023(8.1)	
12 三氯甲烷	0.0236	mg/L	0.06	GB/T5750.8-2023(4.1)	
13 四氯化碳	<0.0001	mg/L	0.002	GB/T5750.8-2023(4.1)	
14 色度(铂钴色度单位)	<5		15	GB/T5750.4-2023(4.1)	
15 浑浊度	0.23	NTU	1	GB/T5750.4-2023(5.1)	
16 臭和味	无		无异臭、异味	GB/T5750.4-2023(6.1)	
17 肉眼可见物	无		无	GB/T5750.4-2023(7.1)	
18 铝	0.087	mg/L	0.2	GB/T5750.6-2023(4.1)	
19 铁	<0.10	mg/L	0.3	GB/T5750.6-2023(5.1)	
20 锰	<0.05	mg/L	0.1	GB/T5750.6-2023(6.1)	
21 铜	<0.05	mg/L	1.0	GB/T5750.6-2023(7.1)	
22 锌	<0.05	mg/L	1.0	GB/T5750.6-2023(8.1)	



扬中金州水务有限公司化验中心

检测报告

样品编号: YZ231023CC

第 4 页,共 5 页

检测结果:		标准限值			检测依据
检测项目名称	检测结果	单位	(GB5749-2022)		
23 氯化物	20.5	mg/L	250		GB/T5750.5-2023(5.1)
24 硫酸盐	31.1	mg/L	250		GB/T5750.5-2023(4.3)
25 溶解性总固体	156	mg/L	1000		GB/T5750.4-2023(11.1)
26 总硬度(以 CaCO ₃ 计)	120	mg/L	450		GB/T5750.4-2023(10.1)
27 PH	7.58		不小于 6.5 且不大于 8.5		GB/T5750.4-2023(8.1)
28 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	1.09	mg/L	3		GB/T5750.7-2023(4.1)
29 总α放射性	0.0018	Ba/L	0.5		GB/T5750.13-2023(4.1)
30 总β放射性	0.0235	Ba/L	1.0		GB/T5750.13-2023(5.1)
31 游离氯	0.8	mg/L	0.3~4(出厂水); ≥0.05(管网末梢水)		GB/T5750.11-2023(4.2)
32 氨(以 N 计)	<0.025	mg/L	0.5		GB/T5750.5-2023(11.3)
33 大肠埃希氏菌	未检出	MPN/100mL	不得检出		GB/T5750.12-2023(7.1)

以下空白



说 明

- 1、本报告不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(多页加盖骑缝章)。
- 3、本报告只对送检样品的检测结果负责。
- 4、本报告未经同意不得用于产品标签、广告及宣传。
- 5、本报告未经本中心同意不得部分复制;经同意复制的复制应由本中心加盖公章确认。
- 6、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本中心,逾期不予受理。

11