

控制编号:Q/YZJ/C01

检 测 报 告

第 1 页,共 5 页

样品编号:YZ240422CC

样品类别:出厂水

受检单位:扬中金州水务有限公司

扬中金州水务有限公司化验中心

地址:扬中市三茅镇兴华村团结三组

邮编:212200

电话(0511)88395918

传真(0511)88395918

扬中金州水务有限公司化验中心

检测报告

样品编号: YZ240422CC

第2页,共5页

样品名称:出厂水

样品性状:无色透明

检验性质:自检

采样单位:扬中金州水务有限公司化验中心

采样地点:扬中金州水务有限公司送水泵房

采样日期:2024.04.22

检测日期:2024.04.22

报告日期:2024.05.06

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023

检测结论: 该样品检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 要求

编制人: 李慧娟

编制日期: 2024.5.6


审核人: 秦燕

审核日期: 2024.5.6

签发人: 李慧娟

签发日期: 2024.5.6

检测机构公章



扬中金州水务有限公司化验中心

检测报告

样品编号: YZ240422 CC

第 3 页,共 5 页

| 检测结果: | | | 标准限值 | | 检测依据 |
|---------------|---------|-----------|---------------|--|-----------------------|
| 检测项目名称 | 检测结果 | 单位 | (GB5749-2022) | | |
| 1 总大肠菌群 | 未检出 | CFU/100mL | 不得检出 | | GB/T5750.12-2023(5.1) |
| 2 菌落总数 | 0 | CFU/mL | 100 | | GB/T5750.12-2023(4.1) |
| 3 砷 | <0.001 | mg/L | 0.01 | | GB/T5750.6-2023(9.1) |
| 4 镉 | <0.0005 | mg/L | 0.005 | | GB/T5750.6-2023(12.1) |
| 5 铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | | GB/T5750.6-2023(13.1) |
| 6 铅 | <0.005 | mg/L | 0.01 | | GB/T5750.6-2023(14.1) |
| 7 汞 | <0.0001 | mg/L | 0.001 | | GB/T5750.6-2023(11.1) |
| 8 硒 | <0.001 | mg/L | 0.01 | | GB/T5750.6-2023(10.1) |
| 9 氰化物 | <0.002 | mg/L | 0.05 | | GB/T5750.5-2023(7.1) |
| 10 氟化物 | 0.33 | mg/L | 1.0 | | GB/T5750.5-2023(6.1) |
| 11 硝酸盐(以 N 计) | 1.84 | mg/L | 10 | | GB/T5750.5-2023(8.1) |
| 12 三氯甲烷 | 0.0140 | mg/L | 0.06 | | GB/T5750.8-2023(4.1) |
| 13 四氯化碳 | <0.0001 | mg/L | 0.002 | | GB/T5750.8-2023(4.1) |
| 14 色度(铂钴色度单位) | <5 | | 15 | | GB/T5750.4-2023(4.1) |
| 15 浑浊度 | 0.12 | NTU | 1 | | GB/T5750.4-2023(5.1) |
| 16 臭和味 | 无 | | 无异臭、异味 | | GB/T5750.4-2023(6.1) |
| 17 肉眼可见物 | 无 | | 无 | | GB/T5750.4-2023(7.1) |
| 18 铝 | 0.052 | mg/L | 0.2 | | GB/T5750.6-2023(4.1) |
| 19 铁 | <0.10 | mg/L | 0.3 | | GB/T5750.6-2023(5.1) |
| 20 锰 | <0.05 | mg/L | 0.1 | | GB/T5750.6-2023(6.1) |
| 21 铜 | <0.05 | mg/L | 1.0 | | GB/T5750.6-2023(7.1) |
| 22 锌 | <0.05 | mg/L | 1.0 | | GB/T5750.6-2023(8.1) |

扬中金州水务有限公司化验中心

检测报告

样品编号: YZ240422CC

第 4 页,共 5 页

| 检测结果: | | | 标准限值 | 检测依据 |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| 检测项目名称 | 检测结果 | 单位 | (GB5749-2022) | |
| 23 氯化物 | 27.0 | mg/L | 250 | GB/T5750.5-2023(5.1) |
| 24 硫酸盐 | 34.9 | mg/L | 250 | GB/T5750.5-2023(4.3) |
| 25 溶解性总固体 | 164 | mg/L | 1000 | GB/T5750.4-2023(11.1) |
| 26 总硬度(以 CaCO ₃ 计) | 120 | mg/L | 450 | GB/T5750.4-2023(10.1) |
| 27 PH | 7.63 | | 不小于 6.5 且不大于 8.5 | GB/T5750.4-2023(8.1) |
| 28 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) | 1.04 | mg/L | 3 | GB/T5750.7-2023(4.1) |
| 29 总α放射性 | 0.0018 | Ba/L | 0.5 | GB/T5750.13-2023(4.1) |
| 30 总β放射性 | 0.0235 | Ba/L | 1.0 | GB/T5750.13-2023(5.1) |
| 31 游离氯 | 0.6 | mg/L | 0.3~4(出厂水); ≥0.05(管网末梢水) | GB/T5750.11-2023(4.2) |
| 32 氨(以 N 计) | <0.025 | mg/L | 0.5 | GB/T5750.5-2023(11.3) |
| 33 大肠埃希氏菌 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2023(7.1) |

以下空白

说 明

- 1、本报告不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(多页加盖骑缝章)。
- 3、本报告只对送检样品的检测结果负责。
- 4、本报告未经同意不得用于产品标签、广告及宣传。
- 5、本报告未经本中心同意不得部分复制;经同意复制的复制应由本中心加盖公章确认。
- 6、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本中心,逾期不予受理。