

二次供水常规检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2024.3.17

编号	检测项目	限值	梧桐墅	丰裕华庭	吾悦三期	鸣翠山庄	城北御墅	
1	pH	6.5~8.5	7.71	7.64	7.68	7.69	7.71	
2	浑浊度	≤1NTU	0.23	0.25	0.27	0.23	0.24	
3	色度	≤15度	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.3	0.25	0.25	0.3	0.2	
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	0	0	
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	
	备注							

编制: 王华

审核: 秦越

签发: 陈韵

二次供水常规检测报告

Q/NZJ/C53

日期: 2024.3.17

编号	检测项目	限值	新天地购物中心	红星美凯龙一期	熙城沁园	翠竹花园二期	明翠山庄	碧桂园	财富公寓	香江花园	九里香畔	天香花园
1	pH	6.5~8.5	7.75	7.77	7.73	7.68	7.71	7.69	7.70	7.69	7.75	7.72
2	浑浊度	≤INTU	0.19	0.22	0.24	0.20	0.23	0.27	0.26	0.25	0.27	0.28
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.25	0.25	0.2	0.2	0.2
7	菌落总数	≤CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 王作

审核: 秦燕

签发: 李敏

二次供水常规检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2024.3.16

编号	检测项目	限值	新城佳苑	复旦科技园	江城壹品	经济适用房	吾悦1期	恒大A区	恒大B区	学府家园	汇锦新城三期	汇锦雅居
1	pH	6.5~8.5	7.65	7.69	7.67	7.68	7.70	7.64	7.71	7.68	7.74	7.68
2	浑浊度	≤INTU	0.24	0.28	0.27	0.26	0.29	0.31	0.33	0.26	0.25	0.30
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.3	0.25	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.25	0.3
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 王伟

审核: 秦燕

签发: 陈好

二次供水常规检测报告

QYZJ/C53

日期: 2024.3.16

编号	检测项目	限值	复旦上雅园二期 18栋西	复旦上雅园二期 23栋西	复旦上雅园一期 5栋西	锦泰苑	新加坡花园	花园雅居	长江花城 5区	水上花城 C区	长江花城 1、2多层区	檀府景苑
1	pH	6.5~8.5	7.64	7.68	7.65	7.69	7.71	7.66	7.69	7.70	7.72	7.68
2	浑浊度	≤INTU	0.20	0.23	0.26	0.22	0.21	0.22	0.19	0.27	0.25	0.26
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
7	菌落总数	≤CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 沈伟

审核: 秦燕

签发: 吴敏

二次供水常规检测检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2024.3.15

编号	检测项目	限值	世纪新城	雨润广场C区	嘉禾新城	卢浮至尊	翡丽中央一期	翡丽中央二期	旭东嘉苑	公园华府	长江花城4区	翠竹花园一期
1	pH	6.5~8.5	7.72	7.73	7.67	7.69	7.66	7.65	7.70	7.71	7.67	7.63
2	浑浊度	≤1NTU	0.28	0.23	0.26	0.27	0.24	0.26	0.29	0.22	0.21	0.23
3	色度	≤15度	≤5	≤5	≤6	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.25	0.2
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 王伟

审核: 秦燕

签发: 苏如

二次供水常规检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2023.3.15

编号	检测项目	限值	华鑫小区	人和居	凯悦国际	迪雅苑	美都华庭	汇锦新城一期	浩云湾西区	云腾国际北	扬中公馆一期	景华苑
1	pH	6.5~8.5	7.09	7.72	7.70	7.67	7.71	7.68	7.67	7.75	7.72	7.73
2	浑浊度	≤1NTU	0.23	0.26	0.29	0.25	0.22	0.26	0.27	0.30	0.28	0.24
3	色度	≤15度	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.25	0.3	0.25	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
7	菌落总数	≤CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 沈作

审核:

秦慧

签发:

秦慧

二次供水常规检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2023.3.14

编号	检测项目	限值	水上花城A区	水上花城B区	明珠花园	府都花园	凯旋苑	长江花城3区	长江花城1、2区高层	浩云湾东区	云腾国际南	水上花城D区
1	pH	6.5~8.5	7.65	7.65	7.69	7.73	7.72	7.69	7.70	7.68	7.64	7.64
2	浑浊度	≤INTU	0.24	0.24	0.22	0.33	0.29	0.21	0.22	0.35	0.33	0.23
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.2	0.2	0.15	0.2	0.15	0.2	0.15	0.3	0.15	0.15
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	4	0	6	0	5	0	6	6
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 张青

审核: 秦燕

签发: 葛如

二次供水常规检测报告

QYZJ/C53

日期: 2023.3.14

编号	检测项目	限值	米兰香榭	中央康居苑一期	中央康居苑二期	盛路115号商住楼	江南星辰	上水名都	恒隆嘉苑二期	雨润广场B区	清华园北区	润泰雅苑
1	pH	6.5~8.5	7.64	7.8	7.59	7.57	7.64	7.65	7.58	7.71	7.69	7.65
2	浑浊度	≤1NTU	0.21	0.24	0.25	0.23	0.25	0.25	0.34	0.29	0.32	0.38
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.2	0.2	0.15	0.25	0.2	0.3	0.15	0.2	0.15	0.2
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	6	0	0	0	5	0	6	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 冯伟

审核:

秦慧

签发:

苏如

二次供水常规检测检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2023.3.13

编号	检测项目	限值	鸣翠山庄49号	鸣翠山庄53号	鸣翠山庄66号	鸣翠山庄39号	鸣翠山庄70号	大众财富广场	城东安置房锦绣苑	江州新秀	金冠华庭	新世界花苑
1	pH	6.5~8.5	7.68	7.68	7.62	7.63	7.62	7.75	7.68	7.69	7.71	7.65
2	浑浊度	≤1NTU	0.30	0.28	0.28	0.31	0.30	0.27	0.25	0.31	0.30	0.31
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.2	0.2	0.2	0.15	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 代伟

审核: 秦燕

签发: 苏如

二次供水常规检测报告

QY/ZJ/C53

日期: 2023.3.13

编号	检测项目	限值	清华园南区	清华园西区	鼎恒名座	东城秀锦	老公路站商住	鸣翠山庄8号	鸣翠山庄26号	鸣翠山庄38号	鸣翠山庄41号	鸣翠山庄46号
1	pH	6.5~8.5	7.62	7.65	7.78	7.64	7.63	7.63	7.64	7.58	7.71	7.59
2	浑浊度	≤INTU	0.29	0.28	0.34	0.29	0.39	0.31	0.30	0.30	0.31	0.33
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.15	0.15	0.2	0.2	0.2
7	菌落总数	≤CFU/ml	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 孙倩

审核: 秦慧

签发: 孙倩