

二次供水常规检测检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2024.3.8

编号	检测项目	限值	梧桐墅	丰裕华庭	吾悦三期	鸣翠山庄	城北御墅			
1	pH	6.5~8.5	7.72	7.75	7.70	7.68	7.71			
2	浑浊度	≤INTU	0.32	0.35	0.39	0.33	0.35			
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5			
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0			
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无			
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2			
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	0	0			
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0			
	评价		合格	合格	合格	合格	合格			
	备注									

编制: 王芳

审核: 秦慧

签发: 陈红

二次供水常规检测报告

QYZJ/C53

日期: 2024.3.8

编号	检测项目	限值	新天地购物中心	红星美凯龙一期	熙城沁园	翠竹花园二期	明翠山庄	碧桂园	财富公寓	香江花园	九里香畔	天香花园
1	pH	6.5~8.5	7.71	7.71	7.75	7.68	7.72	7.65	7.74	7.68	7.73	7.70
2	浑浊度	≤INTU	0.25	0.34	0.33	0.27	0.34	0.31	0.28	0.39	0.32	0.29
3	色度	≤15度	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.25	0.2	0.2	0.25
7	菌落总数	≤CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 沈伟

审核: 秦燕

签发: 尹玲

二次供水常规检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2024.3.7

编号	检测项目	限值	新城佳苑	复旦科技园	江城壹品	经济适用房	吾悦1期	恒大A区	恒大B区	学府家园	汇锦新城三期	汇锦雅居
1	pH	6.5~8.5	7.75	7.75	7.68	7.73	7.74	7.74	7.69	7.72	7.70	7.69
2	浑浊度	≤1NTU	0.34	0.43	0.36	0.41	0.36	0.35	0.35	0.48	0.39	0.43
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.3	0.3	0.2	0.2	0.25	0.3	0.3	0.3	0.25	0.2
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 王伟

审核: 秦燕

签发: 苏敏

二次供水常规检测报告

QYZZJ/C53

日期: 2024.3.7

编号	检测项目	限值	复旦上雅	复旦上雅	复旦上雅	锦泰苑	新加坡花	花园雅居	长江花城	水上花城	长江花城	檀府景苑
			园二期 18栋西	园二期 23栋西	园一期 5栋西				5区	C区	1、2多 层区	
1	pH	6.5~8.5	7.65	7.65	7.64	7.68	7.69	7.65	7.71	7.71	7.72	7.70
2	浑浊度	≤INTU	0.39	0.38	0.39	0.41	0.41	0.37	0.37	0.39	0.37	0.42
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
7	菌落总数	≤CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 王华

审核:

秦燕

签发: 秦燕

二次供水常规检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2024.3.6

编号	检测项目	限值	世纪新城	雨润广场C区	嘉禾新城	卢浮至尊	翡丽中央一期	翡丽中央二期	旭东嘉苑	公园华府	长江花城4区	翠竹花苑一期
1	pH	6.5~8.5	7.68	7.69	7.74	7.70	7.68	7.68	7.72	7.71	7.73	7.69
2	浑浊度	≤INTU	0.29	0.29	0.34	0.35	0.36	0.35	0.37	0.37	0.38	0.32
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.25	0.3	0.25	0.2	0.2
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 张倩

审核: 秦燕

签发: 苏娟

二次供水常规检测报告

QYZJ/C53

日期: 2024. 3. 6

编号	检测项目	限值	华鑫小区	人和居	凯悦国际	迪雅苑	美都华庭	汇锦新城一期	浩云湾西区	云腾国际北	扬中公馆一期	景华苑
1	pH	6.5~8.5	7.69	7.69	7.73	7.68	7.72	7.72	7.71	7.74	7.69	7.70
2	浑浊度	≤INTU	0.35	0.39	0.37	0.39	0.38	0.35	0.35	0.32	0.38	0.39
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.2	0.3	0.2	0.25	0.3	0.15	0.3	0.2	0.2	0.25
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 沈伟

审核: 秦燕

签发: 曹敏

二次供水常规检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2024.3.5

编号	检测项目	限值	水上花城A区	水上花城B区	明珠花园	府都花苑	凯旋苑	长江花城3区	长江花城1、2区高层	浩云湾东区	云腾国际南	水上花城D区
1	pH	6.5~8.5	7.73	7.75	7.68	7.68	7.73	7.68	7.69	7.71	7.70	7.73
2	浑浊度	≤INTU	0.31	0.31	0.31	0.29	0.31	0.32	0.32	0.29	0.29	0.31
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.25	0.3
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 王伟

审核: 秦世

签发: 陈海

二次供水常规检测报告

QYZJ/C53

日期: 2024.5

编号	检测项目	限值	米兰香榭	中央康居苑一期	中央康居苑二期	盛路115号商住楼	江南星辰	上水名都	恒隆嘉苑二期	雨润广区B区	清华园北区	润泰雅苑
1	pH	6.5~8.5	0.32	0.29	0.29	0.28	0.32	0.27	0.35	0.31	0.34	0.32
2	浑浊度	≤INTU	7.75	7.69	7.69	7.75	7.68	7.74	7.68	7.73	7.76	7.74
3	色度	≤15度	18	15	15	16	15	15	15	15	15	15
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.3	0.3	0.3	0.2	0.25	0.2	0.25	0.2	0.2	0.25
7	菌落总数	≤CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 王青青

审核: 桑燕

签发: 郭敏

二次供水常规检测检测报告

日期: 2024.3.4

Q/YZJ/C53

编号	检测项目	限值	鸣翠山庄49号	鸣翠山庄53号	鸣翠山庄66号	鸣翠山庄39号	鸣翠山庄70号	大众财富广场	城东安置房锦绣苑	江州新秀	金冠华庭	新世界花苑
1	pH	6.5~8.5	7.65	7.69	7.65	7.65	7.69	7.68	7.68	7.72	7.68	7.71
2	浑浊度	≤1NTU	0.29	0.28	0.28	0.31	0.31	0.28	0.26	0.27	0.32	0.35
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.2	0.2	0.25	0.2	0.2	0.25	0.2	0.2	0.25	0.2
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 王伟

审核: 秦燕

签发: 陈娟

二次供水常规检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2024.3.4

编号	检测项目	限值	清华园南区	清华园西区	鼎恒名座	东城秀锦	老公路站商住	鸣翠山庄8号	鸣翠山庄26号	鸣翠山庄38号	鸣翠山庄41号	鸣翠山庄46号
1	pH	6.5~8.5	7.69	7.68	7.71	7.70	7.69	7.70	7.68	7.71	7.68	7.69
2	浑浊度	≤INTU	0.24	0.25	0.24	0.26	0.29	0.25	0.25	0.25	0.28	0.27
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.2	0.2	0.3	0.25	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7	菌落总数	≤CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 王伟

审核:

秦燕

签发:

秦燕