

二次供水常规检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2023.9.22

编号	检测项目	限值	梧桐墅	丰裕华庭	吾悦三期	鸣翠山庄	城北御墅					
1	pH	6.5~8.5	7.70	7.66	7.69	7.70	7.73					
2	浑浊度	≤INTU	0.220	0.24	0.23	0.22	0.25					
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5					
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0					
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无					
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3					
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	0	0					
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0					
	评价		合格	合格	合格	合格	合格					
	备注											

编制: 张作

审核: 秦燕

签发: 秦燕

二次供水常规检测检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2023.9.22

编号	检测项目	限值	新天地购物中心	红星美凯龙一期	熙城沁园	翠竹花园二期	明翠山庄	碧桂园	财富公寓	香江花园	九里香畔	天香花园
1	pH	6.5~8.5	7.74	7.79	7.74	7.72	7.75	7.69	7.72	7.67	7.66	7.70
2	浑浊度	≤INTU	0.22	0.20	0.24	0.23	0.22	0.27	0.25	0.23	0.24	0.26
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.7	0.3	0.25	0.2	0.2	0.25	0.2	0.25	0.2	0.3
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 张倩

审核: 秦世

签发: 苏敏

二次供水常规检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2023.9.21

编号	检测项目	限值	新城佳苑	复旦科技园	江城壹品	经济适用房	吾悦1期	恒大A区	恒大B区	学府家园	汇锦新城三期	汇锦雅居
1	pH	6.5~8.5	7.68	7.72	7.69	7.68	7.73	7.72	7.70	7.71	7.73	7.69
2	浑浊度	≤1NTU	0.26	0.29	0.27	0.25	0.30	0.32	0.31	0.29	0.27	0.30
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.25	0.25	0.3	0.2
7	菌落总数	≤CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 王华

审核: 秦燕

签发: 袁冰

二次供水常规检测检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2023.9.21

编号	检测项目	限值	复旦上雅 园二期 18栋西	复旦上雅 园二期 23栋西	复旦上雅 园一期5 栋西	锦泰苑	新加坡花 苑	花园雅居	长江花城 5区	水上花城 C区	长江花城 1、2多 层区	檀府景苑
1	pH	6.5~8.5	7.65	7.69	7.68	7.72	7.70	7.72	7.66	7.70	7.69	7.77
2	浑浊度	≤1NTU	0.25	0.28	0.23	0.29	0.26	0.25	0.21	0.22	0.20	0.28
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.25	0.3	0.25	0.25	0.25	0.2	0.2	0.25	0.3	0.3
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 王伟

审核: 秦燕

签发: 苏如

二次供水常规检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2023.9.20

编号	检测项目	限值	世纪新城	雨润广区	嘉禾新城	卢浮至尊	翡丽中央一期	翡丽中央二期	旭东嘉苑	公园皇府	长江花城4区	翠竹花苑一期
1	pH	6.5~8.5	7.73	7.75	7.69	7.70	7.74	7.73	7.71	7.66	7.68	7.66
2	浑浊度	≤INTU	0.30	0.25	0.27	0.26	0.22	0.24	0.28	0.25	0.21	0.22
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.2	0.3	0.25	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.25
7	菌落总数	≤CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 沈伟

审核: 姜燕

签发: 姜燕

二次供水常规检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2023.9.20

编号	检测项目	限值	华鑫小区	人和居	凯悦国际	迪雅苑	美都华庭	汇锦新城一期	浩云湾西区	云腾国际北	扬中公馆一期	景华苑
1	pH	6.5~8.5	7.68	7.70	7.73	7.68	7.71	7.69	7.66	7.70	7.73	7.71
2	浑浊度	≤INTU	0.22	0.24	0.25	0.27	0.21	0.26	0.30	0.33	0.34	0.36
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.25	0.25	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 王伟

审核: 秦燕

签发: 苏磊

二次供水常规检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2023.9.19

编号	检测项目	限值	水上花城A区	水上花城B区	明珠花园	府都花园	凯旋苑	长江花城3区	长江花城1、2区高层	浩云湾东区	云腾国际南	水上花城D区
1	pH	6.5~8.5	7.66	7.65	7.70	7.73	7.74	7.69	7.70	7.69	7.66	7.65
2	浑浊度	≤1NTU	0.22	0.21	0.28	0.30	0.29	0.20	0.22	0.33	0.31	0.28
3	色度	≤15度	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.25	0.2	0.3	0.3	0.2
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 沈倩

审核: 秦燕

签发: 李敏

二次供水常规检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2023. 9. 19

编号	检测项目	限值	米兰香 树	中央康 居苑一 期	中央康 居苑二 期	盛路 115号 商住楼	江南星 辰	上水名 都	恒隆嘉 苑二期	雨润广 场B区	清华园 北区	润泰雅 苑
1	pH	6.5~8.5	7.66	7.64	7.60	7.63	7.65 7.65	7.64	7.60	7.73	7.69	7.65
2	浑浊度	≤1NTU	0.23	0.25	0.23	0.21	0.27	0.24	0.29	0.30	0.31	0.33
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.3	0.3	0.25	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 王作

审核: 秦燕

签发: 陈松

二次供水常规检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2023.9.18

编号	检测项目	限值	鸣翠山庄49号	鸣翠山庄53号	鸣翠山庄66号	鸣翠山庄39号	鸣翠山庄70号	大众财场	城东安置房锦绣苑	江州新秀	金冠华庭	新世界花苑
1	pH	6.5~8.5	7.73	7.71	7.71	7.72	7.70	7.68	7.69	7.68	7.71	7.73
2	浑浊度	≤INTU	0.21	0.24	0.24	0.23	0.21	0.30	0.28	0.27	0.24	0.25
3	色度	≤15度	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.2	0.2	0.15	0.15	0.2	0.2	0.2	0.15	0.2	0.2
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	5	5	0	0	0	4	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 沈水停

审核: 蔡燕

签发: 蔡燕

二次供水常规检测检测报告

Q/YZJ/C53

日期: 2023.9.18

编号	检测项目	限值	清华园南区	清华园西区	鼎恒名座	东城秀锦	老公路 站商住	鸣翠山 庄8号	鸣翠山 庄26号	鸣翠山 庄38号	鸣翠山 庄41号	鸣翠山 庄46号
1	pH	6.5~8.5	0.25	0.24	0.25	0.29	0.21	0.23	0.23	0.24	0.24	0.23
2	浑浊度	≤1NTU	7.72	7.71	7.64	7.68	7.75	7.69	7.71	7.73	7.69	7.71
3	色度	≤15度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
4	臭和味	无异臭、异味	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
6	游离氯	≥0.05mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.15	0.2	0.15	0.2	0.2
7	菌落总数	≤CFU/mL	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0
8	总大肠菌群	不得检出 CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	评价		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	备注											

编制: 王伟

审核: 秦燕

签发: 苏敏